



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,
тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: 13ondupr@mail.ru
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 154/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ШАХТЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12»
(сокращенное наименование: МБОУ СОШ №12 Г.ШАХТЫ).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №154 от «25» октября 2018 г. главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Иванова Л.А, в соответствии со ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 28. Дата и время проведения проверки:

29.11.2018 с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 3 часа, 0 мин.

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а): Заместитель главного государственного инспектора города Шахты по пожарному надзору – заместитель начальника отдела НДиПР по г. Шахты УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна, эксперты не привлекаются

совместно с: Директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты Глухова Светлана Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты принято понимать — продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 пп. а);	04.11.2019	
2.	На объекте защиты допускается пользование электрическими светильниками со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 пп. в);	04.11.2019	
3.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 расстояние от электросветильников до ИПД составляет менее 0,5 м. (0,2 м.).	(ч. 1 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	04.11.2019	
4.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 шлейфы СПС проложены на расстоянии 0,5 м. от линий напряжения 220 В.	(ч. 1 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	04.11.2019	
5.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 4 приложение А не все помещения защищены системой автоматической пожарной сигнализации (чердачные помещения, подвальные помещения).	(ч.1 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	31.03.2018	
6.	Руководителем организации не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты.	(Правила противопожарного режима в РФ п.61);	31.03.2018	
7.	На объекте защиты в нарушение	(ФЗ от 22.07.2008 г.	04.11.2019	

	требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.14.5 приборы приемно-контрольные систем пожарной автоматики (АПС и СОУЭ) установлены в объеме лестничной клетки, не оборудованной пожарной сигнализацией и незащищенном от несанкционированного доступа.	№ 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” ст. 54);		
8.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности (СП 4.13130.2013 п. 7.7) выходы из лестничных клеток в чердачные помещения не предусмотрены через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6х0,8 метра	(ч.4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	04.11.2019	
9.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности (СП 4.13130.2013 п. 7.16) с учетом уклона кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров, не предусмотрены ограждения кровли.	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, 4 ст. 4);	04.11.2019	
10.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009 п. 4.2.7) лестничные клетки здания не оборудованы дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 53 часть 4);	04.11.2019	
11.	На объекте защиты для покрытия пола в поэтажных коридорах, холлах, применен материал (линолеум) с более высоким классом пожарной опасностью чем КМ1, КМ2 (подтверждающий документ не предоставлен).	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” ст.132 табл. 28);	04.11.2019	
12.	На объекте защиты для покрытия стен центральной лестничной клетки, применен материал (бумажные обои) с более высоким классом пожарной опасностью чем КМ0.	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” ст.132 табл. 28);	04.11.2019	

13.	На объекте защиты, в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности (СП 4.13130.2013 п. 5.6.4) помещение пищеблока не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа.	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, 4 ст. 4);	04.11.2019	
14.	На объекте защиты в объеме лестничных клеток (под лестничными маршами на первом этаже) устроены подсобные помещения (кладовые).	(Правила противопожарного режима в РФ п.23 пп. к)	04.11.2019	
15.	Под лестничным маршем организовано хранение предметов мебели и прочих горючих материалов.	(Правила противопожарного режима в РФ п.23 пп. к);	04.11.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Заместитель главного государственного инспектора города Шахты по пожарному надзору – Заместитель начальника отдела НДиПР по г. Шахты УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты Глухова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2018 г.

(подпись)