

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№248

«27» ноября 2018г.

Место выдачи предписания: 346519, Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 28
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Городнянский Александр Владимирович – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: 346519, Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 28, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1026102784008, выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, ИНН 6155920957.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

27.11.2018г. с 10-00 часов до 13-00 часов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12», по адресу: 346519, Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 28, выявлены нарушения санитарного законодательства:

- остекление оконных проемов в общеобразовательном учреждении выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- полы в туалете для мальчиков (1-й этаж) имеют дефекты и механические повреждения (местами выбита керамическая плитка), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

- санитарно-техническое оборудование в туалете для мальчиков (1-й этаж) имеет дефекты (сколы, трещины), что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

- не проведен капитальный ремонт фасада здания школы (имеются трещины, штукатурка обрушена); - здание общеобразовательного учреждения эксплуатируется не в соответствии с проектом, на 2-м этаже в помещениях, где должен располагаться санитарный узел для учащихся, расположена мочевая для столовой посуды; - не проведен капитальный ремонт внутренних систем канализации, что является нарушением: п.п. 4.1., 4.25, 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- для хранения уборочного инвентаря в туалете отсутствует шкаф, что является нарушением п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

- в помещениях начальных классов не установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”;

- полы (линолеум) в кабинете №13 (на входе) имеют дефекты и механические повреждения, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”;

- в учебных классах №№13,17 классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- в кабинете информатики (№15) рабочие места пользователей персональными ЭВМ не обеспечены подставками для ног, что является нарушением п.п. 6.1, 11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы”;

- в кабинете №17 светопроемы не оборудованы регулируемыи солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- не проводится своевременная замена вышедших из строя светильников системы общего освещения, что является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- на потолке в коридорах и лестничных переходах следы затеков, места прохождения коммуникаций через стены и потолки не заделаны, в помещениях раздаточной потолки и стены не гладкие, поверхность стен с дефектами, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Остекление оконных проемов в общеобразовательном учреждении выполнить из цельного стеклопакета.

Срок до 06.12.2019г.

2. В покрытии пола в туалете для мальчиков (1-й этаж) устранить дефекты и механические повреждения (местами выбита керамическая плитка).

Срок до 06.12.2019г.

3. Заменить санитарно-техническое оборудование с дефектами, повреждениями (сколы, трещины) в туалете для мальчиков (1-й этаж).

Срок до 06.12.2019г.

4. Провести капитальный ремонт фасада здания школы.

Срок до 06.12.2019г.

5. Здание общеобразовательного учреждения эксплуатировать в соответствии с проектом - на 2-м этаже в помещениях, где расположена моечная для столовой посуды, оборудовать санитарный узел для учащихся.

Срок до 06.12.2019г.

6. Провести капитальный ремонт внутренних систем канализации.

Срок до 06.12.2019г.

7. Для хранения уборочного инвентаря в туалете установить шкаф.

Срок до 06.12.2019г.

8. В помещениях начальных классов установить умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Срок до проведения капитального ремонта (реконструкции) здания.

9. Провести ремонт покрытия пола (линолеум) в кабинете №13 (на входе) с устранением дефектов и механических повреждений.

Срок до 06.12.2019г.

10. В учебных классах №№13,17 классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Срок до 06.12.2019г.

11. В кабинете информатики (№15) рабочие места пользователей персональными ЭВМ обеспечить подставками для ног.

Срок до 06.12.2019г.

12. В кабинете №17 светопроемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.

Срок до 06.12.2019г.

13. Обеспечить своевременную замену вышедших из строя светильников системы общего освещения.

Срок до 06.12.2019г.

14. На потолке в коридорах и лестничных переходах устранить следы затеков, заделать места прохождения коммуникаций через стены и потолки, в помещениях раздаточной поверхность потолка и стен выполнить из влагостойких материалов.

Срок до 06.12.2019г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 06.12.2019г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Городнянский Александр Владимирович -
заместитель начальника


территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Шахты, Усть – Донецком,
Октябрьском (с) районах

(ФИО, должность)

Предписание получила: «27» ноября 2018г.

директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты

(руководитель (должностное лицо. (фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель)


(подпись)

Глухова С.А.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ___ » _____ 20__ г. по адресу: _____