

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты**

(наименование органа государственного надзора)

г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, тел. (86362) 2-76-21, E-mail: 13ondupr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 30/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица – директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» Глуховой Светлане Анатольевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области №30 от «22» февраля 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 40 мин. «01» марта 2017г. по 15 ч. 10 мин. «01» марта 2017г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Ивановым Леонидом Александровичем территории, зданий, помещений МБОУ СОШ №12 г. Шахты расположенного по адресу: г. Шахты, Ростовской области, пер. Бугроватый, 28

совместно с директором МБОУ СОШ №12 г. Шахты Глуховой С.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещения подвала школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» ст. 46 ч. 1; Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33; НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Перечень зданий, сооружений, помеще-	31 марта 2018 года	

		ний и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией НПБ 110-03. таблица 3;		
2	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил исправное состояние аварийного (эвакуационного) освещения путей эвакуации. Неисправны две электролампы аварийного (эвакуационного) освещения на первом этаже.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 43;	31 марта 2018 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 2-м квартале 2018 года

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Шахты  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
капитан внутренней службы  
Иванов Л.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.\*

«01» марта 2017г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты  
Глухова С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2017г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.